

**TRANSMISSÃO DE FAX - TFX**

DATA	QUANT. DE PÁGINAS	FAX Nº:
18 de novembro de 2015	02	047/2015 - 1ª/SL
EMISSOR:	TEL. EMISSOR	FAX EMISSOR
Secretaria Regional de Licitações – 1ª/SL	(38) 2104-7823	(38) 2104-7824
	TEL. DESTINATÁRIO	FAX DESTINATÁRIO

MENSAGEM:

ESCLARECIMENTOS I**Edital nº 012/2015 (Concorrência)**

Com relação às consultas formuladas referente ao **Edital nº 012/2015 – Concorrência**, que tem por objetivo a execução dos serviços para montagem de 60 (sessenta) poços tubulares profundos, já perfurados, e de sistemas simplificados de abastecimento de água em projetos de assentamento do INCRA, em municípios da área de atuação da Codevasf, estado de Minas Gerais, temos a informar o seguinte:


CONSULTAS:

- 1) Com relação ao edital em destaque e especificamente com relação aos subitens 2.2.2.1, 2.2.2.2 e 2.2.2.3 (Cabo Sintenax Flexível), constantes da Planilha de Preço para montagem e instalações de poço tubular – Anexo IV, são todos 3x4 mm (ao valor de R\$ 13,62/m) ou, como sugere a informação nos subitens, seriam de 4 mm, 6 mm e 10 mm?
- 2) Podemos apresentar a composição dos encargos sociais considerando contribuição previdenciária patronal de 20% sobre o salário bruto dos funcionários e na composição do BDI – Serviços e Fornecimento – Sem Desoneração, ou seja, não considerar a Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta – 4,5% - uma vez que, a vigência da referida Lei será a partir de 01/12/2015?
- 3) Como os serviços serão executados em vários municípios, conseqüentemente, teremos valores de ISS diferentes. Como deveremos apresentar a composição do BDI – Serviços, tendo em vista que o preenchimento da referida composição do BDI devemos utilizar o valor do ISS da Prefeitura local.
- 4) Será possível disponibilizar o Anexo IV – MAPA DO VALE DO SÃO FRANCISCO COM INDICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A SEREM BENEFICIADOS?
- 5) Seria possível informar a extensão de rede a ser executada em cada localidade beneficiada?

RESPOSTAS:

- 1) Subitem 2.2.2.1 – Cabo tripolar 1 KV, 3x2,5 mm² SINTENAX FLEXÍVEL; Subitem 2.2.2.2 – Cabo tripolar 1KV, 3x4 mm² SINTENAX FLEXÍVEL e Subitem 2.2.2.3 – Cabo tripolar 1 KV, 3x6 mm² SINTENAX FLEXÍVEL..
- 2) Sim, a empresa pode apresentar a composição dos encargos sociais considerando contribuição previdenciária patronal de 20% sobre o salário bruto dos funcionários e na composição do BDI – SERVIÇOS E FORNECIMENTOS – SEM DESONERAÇÃO, ou seja, sem considerar a CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOBRE A RENDA BRUTA – 4,5%, conforme previsto na Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015;
- 3) Como os serviços serão executados em vários municípios, deverá ser considerado o ISS médio dos municípios onde serão executadas as obras, obedecendo a proporcionalidade.
- 4) O mapa do Vale do São Francisco já se encontra disponibilizado no sítio da Codevasf – www.codevasf.gov.br para consulta.
- 5) Os projetos das localidades beneficiadas já se encontram disponibilizados no sítio da Codevasf – www.codevasf.gov.br para consulta.

Atenciosamente,



Nadilson Kleber Barbosa Silva
Chefe de Secretaria Regional Linhações/ 1º SL
CODEVASF - 1º SR