

**TRANSMISSÃO DE FAX - TFX**

DATA <b>17 de setembro de 2014</b>	QUANT. DE PÁGINAS <b>01</b>	FAX Nº: <b>109/2014-1ª/SL</b>
EMISSOR: <b>Secretaria Regional de Licitações – 1ª/SL</b>	TEL. EMISSOR <b>(38) 2104-7823</b>	FAX EMISSOR <b>(38) 2104-7824</b>
DESTINATÁRIO	TEL. EMISSOR	FAX DESTINATÁRIO

MENSAGEM:

**ESCLARECIMENTO I****Edital nº 29/2014 (Pregão Eletrônico)**

Com relação às consultas formuladas referentes ao **Edital nº 029/2014 (Pregão Eletrônico)**, que tem por objetivo a constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para fornecimento de materiais e equipamentos destinados às atividades de perfuração de poços tubulares no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf - estado de Minas Gerais, constituindo-se de: conjuntos de motobombas, bombas centrífugas, reservatórios, tubos, conexões, hidrômetros e cloradores, com a conseqüente efetivação da Ata de Registro de Preços e respectivos Termos de Contrato, temos a informar o seguinte:

**CONSULTAS:**

- 1) No edital fala que os tanques vão ser elevados a 5 metros de altura. Vão ser colocados em cima de colunas de concreto? Não poderia me enviar algumas fotos se possível ou algum projeto?
- 2) No edital é solicitado o hidrômetro 3/4" com vazão de 1,5 m³ conforme NBR 8009, 8193 a 8195 da ABNT, incluso virolas. Sendo assim, pedimos uma especificação mais detalhada do item, ou seja, se a vazão de 1,5 m³/h trata-se da vazão nominal ou vazão máxima? E se o modelo do hidrômetro é unijato ou multijato?

**RESPOSTAS:**

- 1) A foto referente aos reservatórios metálicos, itens 4 e 5 do Edital 029/2014, encontra-se disponível no sítio: [www.codevasf.gov.br](http://www.codevasf.gov.br).
- 2) O hidrômetro solicitado é o hidrômetro DN 3/4", unijato, vazão nominal de 1,5 m³/h, PN 10, conforme NBR 8009, 8193 A 8195 da ABNT, incluso virolas.

Atenciosamente,

SL/abc