



Ministério da Integração Nacional - M I
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

AV. GERALDO ATHAYDE, N.º 483, ALTO SÃO JOÃO, MONTES CLAROS/MG - CEP 39400-292 - FONE: (038) 2104-7823 - FAX: (038) 2104-7824

TRANSMISSÃO DE FAX - TFX

DATA	04 de junho de 2014	QUANT. DE PAGINAS	01	FAX Nº:	064/2014 - 1ª/SL
EMISSOR:	Secretaria Regional de Licitações – 1ª/SL	TEL. EMISSOR	(38) 2104-7823	FAX EMISSOR	(38) 2104-7824
DESTINATÁRIO	MAQUENGE – MÁQUINAS E ENGENHARIA LTDA	TEL. EMISSOR	(31) 3774.9299	FAX DESTINATÁRIO	(31) 3774.9299

MENSAGEM:

ESCLARECIMENTO I

Edital nº 008/2014 (TOMADA DE PREÇOS)

Com relação à consulta formulada referente ao **Edital nº 008/2014 (Tomada de Preços)**, que tem por objetivo a contratação de empresa para os serviços de retirada de tubos de PVC nos filtros das Estações de Tratamento de Esgoto dos municípios de Francisco Sá, Quartel Geral e Tiros, e fornecimento e instalação de bioanéis nos municípios de Quartel Geral, Tiros e Francisco Sá, estado de Minas Gerais, temos a informar o seguinte:

CONSULTA:

- 1) Qual o diâmetro do "BIONEL TIPO BIO RING" a ser fornecido e instalado nas estações de tratamento de esgoto nos municípios de Quartel Geral, Tiros e Francisco Sá?

RESPOSTA:

- 1) Segundo o projeto diâmetro DN1".

Atenciosamente,


Nadilson Kleber Barbosa Silva
Chefe da Secretaria Regional Licitações/1ª SL
CODEVASF - 1ª SR

SL/cns