PASSEIO

SALÃO
69,84 m²

QUADRO DE COMANDO
LM2000 E 4 BOMBAS
1,50 X 0,80 X 0,20 m

TURBO VENTILADOR
EXAUSTOR

PROJEÇÃO TELHADO

PASSEIO

3%

3%

R=20,00

PATIO PARA

414.21

413.36

413.46

0.80

3.00

3.00

0.40

0.40

29.38

18.42

13+400

13+440

308.35

408.22

TRANSIÇÃO
DE ENTRADA

TRANSIÇÃO
DE SAIDA

18.95 ℄ PONTE
(km 13+429,38)

TUBO FC GALV. 1"
CABO 6x6,0 mm²

TUBO FC GALV. 1 1/4"
06 CABO FSH 3C CURSO 4X1,5 mm²
04 CABO DO ENCODER RSP 2X1,0 mm²
08 CABO DO BMP2 4X1,5 mm²

POSTE METÁLICO
6 m. LAMP. 400V
VAPOR MERCÚRIO

TUBO FC GALV. 1 1/4"
05 CABO FSH 3C CURSO 4X1,5 mm²
05 CABO DO ENCODER RSP 2X1,0 mm²
05 CABO DO BMP2 4X1,5 mm²

TUBO FC GALV. 1"
04 CABO FSH 3C CURSO 4X1,5 mm²
04 CABO DO ENCODER RSP 2X1,0 mm²
04 CABO DO BMP2 4X1,5 mm²

TUBO FC GALV. 1"
03 CABO FSH 3C CURSO 4X1,5 mm²
03 CABO DO ENCODER RSP 2X1,0 mm²
03 CABO DO BMP2 4X1,5 mm²

TUBO FC GALV. 1"
02 CABO FSH 3C CURSO 4X1,5 mm²
02 CABO DO ENCODER RSP 2X1,0 mm²
02 CABO DO BMP2 4X1,5 mm²

TUBO FC GALV. 1"
01 CABO FSH 3C CURSO 4X1,5 mm²
01 CABO DO ENCODER RSP 2X1,0 mm²
01 CABO DO BMP2 4X1,5 mm²

POSTE METÁLICO
6 m. LAMP. 400V
VAPOR MERCÚRIO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	U.N.R. DESENHO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DATA
0	EMISSÃO OBRA				

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO.

magna engenharia ltda
ISO 9001
www.magnaeng.com.br e-mail: magnaeng@magnaeng.com.br

CLIENTE

CODEVASF
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DA ETAPA 1A – PROJETO BAIXIO IRECÊ/BA

CLIENTE: CODEVASF	TÍTULO DO DESENHO: CN1 – CONTROLE DE NÍVEL 1 – DETALHES DE MONTAGEM TUBULAÇÃO E ELETROVIA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	
CÓDIGO MAGNA	ESCALA: 1/75 · NOME DO ARQUIVO · DATA: 09/2009 · NÚMERO DO CLIENTE