

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:

SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES 3ª SR/SL

NÚMERO:

011/2020

DATA:

17/09/2020

DESTINATÁRIO:

LICITANTES DO EDITAL Nº 005/2020 - FORMA ELETRÔNICA

E-MAIL:

3a.sl@codevasf.gov.br

TELEFONE:

(87) 3866-7742

ASSUNTO:

ESCLARECIMENTO – EDITAL Nº 005/2020 - FORMA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO:

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 005/2020 - FORMA ELETRÔNICA - MENOR PREÇO - QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 2º TRECHO DO CONDUTO FORÇADO 2 (CF2) DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO PONTAL – ÁREA SUL –, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ESCLARECEMOS:

SOLICITAÇÃO:

PERGUNTAMOS: NO ITEM DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA N. 3.3.1 - KIT REGISTRO DE GAVETA C/ **BOLSAS** E CUNHA BORRACHA C/ CABECOTE DN 600 FOFO, COM CABEÇOTE PARA CHAVE T, CHAVE T, TAMPA REDONDA DN 100 MM (INCLUSAS TODAS AS DESPESAS DE FABRICAÇÃO, TESTES, MANUAIS E FORNECIMENTO DO INSUMOS NO CANTEIRO OBRAS). POR SE TRATAR DE UM DIÂMETRO CONSIDERÁVEL, NÃO SERIA MAIS PRUDENTE QUE ESSE REGISTRO FOSSE FLANGEADO VISANDO MAIOR SEGURANÇA E FIXAÇÃO DA VÁLVULA À TUBULAÇÃO?

RESPOSTA:

NÃO. TENDO EM VISTA QUE OS TUBOS SÃO DE PRFV DE FOFO TIPO PONTA E BOLSA. PARA O ACOPLAMENTO POR FLANGES, SERIA NECESSÁRIO O ACRÉSCIMO DE PEÇAS TIPO BOLSA/FLANGE OU OUTRA ADAPTAÇÃO DOS TUBOS, O QUE TRARIA APENAS CUSTOS EXTRAS PARA O MESMO SISTEMA. OS CONDUTOS NÃO SERÃO PRESSURIZADOS. FUNCIONAM POR GRAVIDADE, COM ESFORÇO MÁXIMO POR NÍVEL DE ÁGUA NO TRECHO DO CANAL PRINCIPAL.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

JOSELÂNDIA RODRIGUES BEZERRA CORDEIRO

CHEFE SUBSTITUTA SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – SR/SL