

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES 3ª SR/SL	029/2020	08/12/2020
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL FORMA ELETRÔNICA Nº 021/2020		
E-MAIL:	TELEFONE:	
3a.sl@codevasf.gov.br	(87) 3866-7742	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTO – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2020		
DESCRIÇÃO:		

COM REFERÊNCIA AO **EDITAL Nº 021/2020 – FORMA ELETRÔNICA - MENOR PREÇO** - QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO PONTAL – ÁREA NORTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

PERGUNTAS:

Na planilha orçamentária fornecida, temos a coluna “**LDI APLICADO**” com os percentuais de 25% para serviços e 15% para fornecimento. Ocorre que em alguns itens da planilha estes percentuais não estão sendo respeitados, seguem abaixo alguns exemplos:

Item 3.1.3.2 - C.P.U.010-ELE - Transformador trifásico de força, classe 15 kV, 1750 kVA, 13,8 kV 440 V, ONAN, flangeado, triangulo/estrela aterrado – Apesar de indicado BDI de 25% foi utilizado BDI de 39%

Item 3.1.3.4 - C.P.U.012-ELE - QGBT montado em painel metálico, com porta, pintura eletrostática em epóxi, auto suportante, proteção geral com disjuntor trifásico de 2500 A, 50 kA, 650V, indicador digital de grandezas, conforme diagrama unifilar. Apesar de indicado o BDI de 25% foi utilizado o BDI de 16%

Esse erro ocorre em todas as composições de “elétrica” e como temos limite nos preços unitários é necessário que se encontre uma solução para esse problema.

Outro problema que está ocorrendo em relação ao BDI utilizado é em relação as composições fornecidas, onde na planilha é aplicado o BDI indicado na coluna “LDI APLICADO” e nas composições é apresentado outro valor, exemplo:

Item 1.49.8 - C.P.U.032 - CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 20,0 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO – valor de venda apresentado na planilha R\$ 447,65 (BDI = 25%), valor de venda apresentado na composição – R\$ 418,47 (BDI=16%).

Em resumo, o problema é que na planilha de orçamento foi utilizado o BDI de 25% para serviços e 15% para fornecimento, já nas composições fornecidas foi utilizado BDI diferenciado dentro das composições, sendo que em alguns casos é aplicado o critério de adotar o preços das composições na planilha e em outros casos é adotado o critério de adotar o BDI indicado na coluna “LDI APLICADO”.

RESPOSTAS:

Na planilha orçamentária fornecida, temos a coluna “**LDI APLICADO**” com os percentuais de 25% para serviços e 15% para fornecimento. Ocorre que em alguns itens da planilha estes percentuais não estão sendo respeitados, seguem abaixo alguns exemplos:

Item 3.1.3.2 - C.P.U.010-ELE - Transformador trifásico de força, classe 15 kV, 1750 kVA, 13,8 kV 440 V, ONAN, flangeado, triangulo/estrela aterrado – Apesar de indicado BDI de 25% foi utilizado BDI de 39%

Resposta: o preço do item descrito acima em orçamento é claro. Se coletou da composição de preços o valor sem BDI para a planilha de preços do orçamento. Nesta, em outra coluna se aplica o BDI descrito em mesma linha de 25% para o preço de venda do **serviço de fornecimento, montagem e instalação**.

Item 3.1.3.4 - C.P.U.012-ELE - QGBT montado em painel metálico, com porta, pintura eletrostática em epóxi, auto suportante, proteção geral com disjuntor trifásico de 2500 A, 50 kA, 650V, indicador digital de grandezas, conforme diagrama unifilar. Apesar de indicado o BDI de 25% foi utilizado o BDI de 16%

Resposta: o preço do item descrito acima em orçamento é claro. Se coletou da composição de preços o valor sem BDI para a planilha de preços do orçamento. Nesta, em outra coluna se aplica o BDI descrito em mesma linha de 25% para o preço de venda do **serviço de fornecimento, montagem e instalação**.

Esse erro ocorre em todas as composições de “elétrica” e como temos limite nos preços unitários é necessário que se encontre uma solução para esse problema.

Resposta: não há erro. Há interpretação errada do questionador, sobre os itens acima relacionados.

Outro problema que está ocorrendo em relação ao BDI utilizado é em relação as composições fornecidas, onde na planilha é aplicado o BDI indicado na coluna “LDI APLICADO” e nas composições é apresentado outro valor, exemplo:

Item 1.49.8 - C.P.U.032 - CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 20,0 MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO – valor de venda apresentado na planilha R\$ 447,65 (BDI = 25%), valor de venda apresentado na composição – R\$ 418,47 (BDI=16%).

Resposta: o preço do item descrito acima em orçamento é claro. Se coletou da composição de preços o valor sem BDI para a planilha de preços do orçamento. Nesta, em outra coluna se aplica o BDI descrito em mesma linha de 25% para o preço de venda do **serviço**.

Em resumo, o problema é que na planilha de orçamento foi utilizado o BDI de 25% para serviços e 15% para fornecimento, já nas composições fornecidas foi utilizado BDI diferenciado dentro das composições, sendo que em alguns casos é aplicado o critério de adotar o preços das composições na planilha e em outros casos é adotado o critério de adotar o BDI indicado na coluna “LDI APLICADO”.

Resposta: favor, observar respostas acima para o entendimento.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES 3ª SR/SL
