



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
3ª SL – SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2016

ESCLARECIMENTOS

Após consulta à área técnica, segue resposta aos questionamentos enviados via e-mail à CODEVASF.

1ª PERGUNTA: Solicitamos informações mais detalhadas da descrição dos itens 04, 05 e 06?

4	BR0261042	9820	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM
5	38814	9822	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM
6	BR0261043	9821	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 300MM

1ª RESPOSTA: o orçamento e as especificações feitas pela CODEVASF foram retirados do SINAPI. Trata-se de tubos da cor ocre, lisos, conforme NBR 7362-1.

2ª PERGUNTA: Dos itens do Grupo I – TUBOS DE PVC – itens 4, 5 e 6 , Anexo I do Edital, solicitamos informar se o material será utilizado em rede de água ou de esgoto e, se possível, demais especificações, para melhor identificação do produto pelo fornecedor.

2ª RESPOSTA: Informamos que os tubos de 250mm, 300mm e 350mm, itens 4, 5 e 6 respectivamente, são para rede coletora de esgoto. O orçamento e as especificações são do SINAPI, os tubos são da cor ocre, lisos, conforme NBR 7362-1.

Petrolina-PE, 11 de outubro de 2016.

**MARIA PEDRINA DE SOUSA
PREGOEIRA | CODEVASF / 3.ª SR**