



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
3ª SL – SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS nº 048/2014

ESCLARECIMENTOS

QUESTIONAMENTOS

1. Referente à especificação técnica item 9.2.1.2 :

- Os serviços serão executados no Perímetro Irrigado de Bebedouro, localizadas a uma distância média de 30 km da Cidade de Petrolina;

Pergunta: Os serviços após a desmontagem e modificação do sistema de lubrificação podem ser executados na Oficina da CONTRATADA, localizada em Recife - PE?

2. Referente à especificação 9.2.1.3:

O Projeto Básico e Executivo das peças e componentes para modificação do tipo de lubrificação das bombas deverá especificar os diversos materiais utilizados na fabricação de cada componente, devendo atender às normas técnicas aplicáveis, bem como conter todos os desenhos detalhados das peças e componentes. Os projetos devem prever a partida a seco das bombas, sem utilização bombeamento auxiliares, reservatórios e filtros. O início dos serviços só serão autorizados pela Codevasf após a aprovação do Projeto Executivo;

Pergunta: A empresa é fabricante da Bomba e não disponibiliza desenho dimensional de peça para nenhum cliente, pois trata-se de know how da Empresa.

3. Referente à Descrição técnica dos Materiais e Serviços item 10.0

Descrição dos serviços da estação de bombeamento 01 - Principal: (...) Elaboração e entrega de desenhos de todas as peças fornecidas;

Pergunta: A empresa é fabricante da Bomba e não disponibiliza desenho dimensional de peça para nenhuma peça para quaisquer clientes, pois trata-se de know how da Empresa.

4. Referente aos Ensaios e Testes item 10.1

A) Programa de Testes: A *CONTRATADA* deverá encaminhar à *CODEVASF* um "Programa de Teste de Aceitação", contendo ao menos:

- Lista de testes: medição de vazão, análise de vibração e acompanhamento de temperatura dos rolamentos e amperagem dos motores;



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
3ª SL – SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES

- Programação, dia a dia, dos testes a realizar;
- Lista dos instrumentos de medida disponíveis para os ensaios, com a identificação de cada instrumento e a data de sua última aferição;
- Modelos das planilhas que serão utilizadas para registro dos resultados.

Pergunta: O programa de testes pode ser feito em campo?

RESPOSTAS

Pergunta 1 - Sim, a empresa contratada deverá levar as bombas para sua oficina com vistas à realização dos serviços.

Pergunta 2 - A empresa contratada deverá apresentar o projeto para modificação do método de lubrificação a CODEVASF.

Pergunta 3 - A empresa contratada deverá apresentar os desenhos do seu projeto para modificação do método de lubrificação a CODEVASF.

Pergunta 4 - Sim, os testes poderão ser feitos em campo.

OBS.: Os funcionários que irão acompanhar as licitantes interessadas em participar da Tomada de Preços nº 048/2014 durante a visita técnica serão Augusto Lucena e Maria da Penha, ambos lotados na 3ª GRI/UGE.

Sem mais.

Petrolina, 10 de dezembro de 2014.

AUGUSTO BEZERRA DE ASSIS JUNIOR
CHEFE DA SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES
CODEVASF / 3.ª SR