

COMUNICAÇÃO EXTERNA

| | | |
|--|----------------|------------|
| REMETENTE: | NÚMERO: | DATA: |
| SECRETARIA DE LICITAÇÕES – 4ª/SL | 01/2020 | 16/12/2020 |
| DESTINATÁRIO: | | |
| LICITANTES DO EDITAL Nº 36/2020 | | |
| E-MAIL: | TELEFONE: | |
| 4a.sl@codevasf.gov.br | 3194-4251/4262 | |
| ASSUNTO: | | |
| ESCLARECIMENTOS | | |
| DESCRIÇÃO: | | |

Empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico 22/2020 faz o seguinte questionamento:

"Com relação (...) item 1 - Cerca com estaca de madeira sabiá ou similar H=2,20m, altura útil 1,60m, c/ 7 fios arame farpado. Pergunta-se: Qual a distância entre as estacas?"

Manifestação da área técnica:

"A distância entre as estacas é de 1 metro (medido entre os eixos centrais das estacas), conforme quantitativos do material composto na Planilha de Preços Unitários constante da documentação da licitação."

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

EWALDO MEDEIROS SARMENTO

Analista em Desenvolvimento Regional
Secretaria Regional de Licitações - 4ª/SR