


LEGENDA

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
- LÂMPADA INCANDESCENTE
- ARANDELA
- FIOS TERRA, FASE, NEUTRO E RETORNO
- INTERRUPTOR SIMPLES
- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES
- TOMADA A 1,30m DO PISO

QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	CABO	DISJUNTOR
C1	ILUMINAÇÃO	1,5mm ²	10 A
C2	TOMADAS	2,5mm ²	20 A
TENSÃO DE OPERAÇÃO 220 V - FASE/NEUTRO			



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - GRD

TRABALHO: PROJETO ELÉTRICO - BAIXA TENSÃO
CASA DE CONVIVÊNCIA DOS OPERADORES NO
PERÍMETRO IRRIGADO DE PROPRIÁ - EB-01

LEVANTAMENTO:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

KLEBER SOUZA MAGNO - CREA 2.557/D

DESENHO:
KLEBER MAGNO

ARQUIVO: Est 209.854\ C\ CAD\Projeto Elétrico
Casa do Operador_PROPRIÁ_EB-01.pdf

DATA:
FEV/2016

ESCALA:
1:50

