

ESCLARECIMENTO nº 03

EDITAL CN 15//2017

OBJETO:

Execução das obras e serviços relativos à implantação de Sistemas Adutores para abastecimento d'água tratada em comunidades rurais difusas dos municípios de Água Branca, Delmiro Gouveia e Pariconha, Estado de Alagoas, na área de atuação da 5ª Superintendência Regional, da CODEVASF.

PERGUNTA:

Prezados

Senhores,

No item 3.0 das exigências técnicas o correto não seria : " Fornecimento e Instalação de conjunto motor-bomba com potência igual ou superior a 25 CV" ? Tendo em vista que a forma e o local de instalação descritos no referido item não tem relevância, contrariando assim o que estabelece a lei 8.666?

Sds,

Engº Gelson Louzada Junior
PACTO <pactopo@terra.com.br>

ESCLARECIMENTO:

O questionamento da licitante sugere irrelevância na redação do item 3 das exigências técnicas para qualificação da empresa, que apresenta o seguinte teor:

"Fornecimento e Instalação de conjunto motor-bomba anfíbia (monobloco) com potência igual ou superior a 25CV, assentado sobre base não oxidável que permita mobilidade do conjunto, instalada sobre talude inclinado e concretado de canal adutor, sem perfuração ou interferência física de nenhuma natureza na placa concretada do canal – 2 Unidades".

Entende a licitante, ser bastante e suficiente a seguinte redação:

"Fornecimento e Instalação de conjunto motor-bomba com potência igual ou superior a 25 CV".

Claramente, a licitante deseja a exclusão da redação que se reporta à interferência física na placa concretada do canal.

Ocorre que, a administradora do Canal do Sertão alagoano, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) tem padrões de captações previamente estabelecidos.

Aquela secretaria não admite (nem concede autorização para retirada d'água) tomada d'água em nenhum ponto do canal, se praticada alguma forma de demolição, perfuração ou interferência física na placa de concreto do canal.

A exigência visa à garantia de integridade do equipamento, que, se agredido, poderá gerar ponto de vazamento, com consequências imprevisíveis à estrutura.

A título didático, apresentamos imagens de captações no canal do Sertão alagoano, que apesar de diferentes, têm em comum, o padrão não destrutivo do canal.

Informamos por fim que, a expertise comprovada na execução de serviço com essas características (não destrutivas, estáveis e salubres -“assentado sobre base não oxidável”) tem ABSOLUTA RELEVÂNCIA à funcionalidade da obra concluída, bem como à autorização de retirada de água do canal.

FOTOS DEMONSTRATIVAS DE CAPTAÇÕES NO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO







Leonardo Luís Cruz da Silva
Engenheiro Civil – CODEVASF/AL.