

ESCLARECIMENTO

EDITAL 36/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE PERI-PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, NO ESTADO DE ALAGOAS.

PERGUNTA:

De: "Poliana Pereira" <poliana.pereira@cicluslife.com.br>

Para: "5ª" <5a.sl@codevasf.gov.br>

Cc: "Luciana ferreira" <luciana.ferreira@cicluslife.com.br>

Assunto: Esclarecimento 36/2020

Prezados, boa tarde!

Solicito por gentileza, esclarecimento referente ao Edital do Pregão Eletrônico 36/2020 - EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE PERI-PERI, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, NO ESTADO DE ALAGOAS.

Os ensaios de estanqueidade serão de responsabilidade da CONTRATANTE ou CONTRATADA?

Caso seja da CONTRATADA, a água será disponibilizada?

Desde já agradeço!

Atenciosamente,

ESCLARECIMENTO:

Prezado,

Os ensaios de estanqueidade serão de responsabilidade da CONTRATANTE ou CONTRATADA?

CONTRATADA

Caso seja da CONTRATADA, a água será disponibilizada?

SIM

Atenciosamente,

Ana Carolina Spínola Botelho De Paula

Chefe - 5ª/GRR/USA

Fone: (82) 3551-9429