

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:

SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 6ª/SL

NÚMERO:

02/2019

DATA:

30/08/19

DESTINATÁRIO:

LICITANTES DO EDITAL Nº 06/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

E-MAIL: Diversos

TELEFONE:

ASSUNTO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019 (SRP) – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.

DESCRIÇÃO:

Prezados Licitantes,

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF comunica aos interessados que após consultar a área técnica sobre os questionamentos abaixo, anexamos a presente Comunicação Externa bem como disponibilizaremos no link <https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/6a-superintendencia-regional-juazeiro-ba/pregao-eletronico/editais-publicados-em-2019/edital-n-o-06-2019-srp/> a resposta ao pedido de esclarecimento da empresa AGUAS CENTER POÇOS ARTESIANOS, segue abaixo os questionamentos e as resposta da Secreta Regional de Licitações e Área Técnica:

Questionamento 01: Qual será o prazo para enviar a proposta vencedora reformulada no sistema? Considerando que o Edital exige demonstração da composição de custos de valores unitários e detalhamento de encargos sociais, desde já ressalto que prazo de duas horas é insuficiente.

Resposta 01: *Conforme prevê o item 10.4 do edital, o prazo será determinado pelo pregoeiro a depender da complexidade. Para obras e serviços de engenharia normalmente estão concedendo 04 (quatro) horas para REFORMULAÇÃO da proposta e 02 (duas) horas para o envio da documentação, conforme consta no item 11.1.5.*

Questionamento 02: Como será a realização dos serviços, integral ou parcelada? Serão emitidas ordens de serviços de poços conforme demandas que irão surgir ou de volumes maiores de serviços? Pergunto pois a informação é importante para calcular os custos com deslocamento / viagens até a região.

Resposta 02: *As ordens de serviço serão emitidas conforme necessidade da Administração e disponibilidade dos recursos. Provavelmente as ordens de serviços deverão ser para volumes de serviços (perfurações e/ou instalações) numa mesma região e/ou entorno, dentro da área de atuação da 6ªSR/Codevasf. Contudo, também poderão ser emitas ordens de serviços específicas, a depender da necessidade.*

Observação: Lembramos que os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acessarem o link acima citado para ciência das eventuais alterações e esclarecimentos.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:



ZYLKSON CIPRIANO DEOLIVEIRA – CHEFE DA 6ª/SL
