

TRANSMISSÃO DE FAX - 8ª SR

DATA 26/06/2017	QUANT. DE PÁGINAS 02	FAX Nº: 011/17-8ª/SL
EMISSOR: CODEVASF - 8ª SL	TEL. EMISSOR (098) 3198-1341	FAX EMISSOR (098) 3268-4149
DESTINATÁRIO LICITANTES/INTERESSADOS	TEL. DESTINATÁRIO	FAX DESTINATÁRIO

CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 04/2017-8ªSR
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF-8ªSR, por intermédio da sua 8ª Secretaria Regional de Licitações, comunica às licitantes interessadas o pedido de esclarecimento referente ao edital nº 04/2017, bem como suas respostas.

Pedido de Esclarecimento 09:

Sobre o edital da Concorrência Nacional N.º 04/2017-8ªSR, PROCESSO N.º 59580.000496/2016-56.

Pergunta:

Nas vias pavimentadas onde serão implantadas as redes de água, redes coletoras de esgotos e a tubulação de drenagem o pavimento será praticamente destruído. O projeto deverá apresentar somente o orçamento para recomposição da via ou deverá ser apresentado projeto geométrico e de pavimentação para a via, visto que o projeto de pavimentação não está contemplado no escopo do trabalho?

Resposta:

Em vias e avenidas que forem danificadas deverá ser feito projeto de recomposição da via afetadas (projeto geométrico, de pavimentação e orçamento). Já as vias que não são pavimentadas, a empresa deverá prever as cotas do projeto de drenagem, de forma que o projeto de pavimentação da via, a ser elaborado futuramente, acompanhe o que estará previsto para a drenagem desta.

Pergunta:

A estrutura viária em muitas vias pavimentadas da cidade de Balsas é em pedra/granito, cujo meio fio é formado somente de guia sem sarjeta. Com a implantação do projeto de drenagem será necessário a implantação de sarjetas que poderá mudar a seção transversal da via, implicando em alteração do greide da via. Desta forma com não está previsto projeto geométrico e de pavimentação no escopo da proposta com poderá ser resolvido este problema?

Resposta:

Deverá ser feito o projeto de drenagem, prevendo a implantação de sarjetas e a mudança na seção transversal da via.

Pergunta:

Nas vias públicas que não estão pavimentadas onde não há a definição do greide, como deveremos detalhar o projeto de drenagem sem o projeto geométrico da via?

Resposta:

A empresa vencedora, baseada nos estudos topográficos e geotecnia do local de implantação a ser realizado, deverá prever as cotas do projeto de drenagem de forma que o projeto de pavimentação futuro, a ser elaborado, possa acompanhar o projeto de drenagem sugerido.

Pergunta:

As obras de infraestrutura em saneamento provocam grandes transformações no pavimento das vias e o TR não especifica nenhum detalhamento do pavimento (projeto geométrico e de pavimentação).

Resposta:

Já respondido nos questionamentos anteriores.

Pergunta:

Para apresentação de desenho cadastral e mapas poderá ser usada folha em papel em formato A3?

Resposta:

Não, deverão ser apresentados em formato A1 ou A0

Informamos ainda que o processo se encontra à disposição para consulta na sala da Secretaria Regional de Licitações - 8ªSL, na Avenida Alexandre de Moura, nº 25 – Centro, São Luís – MA.

Gisélia Santos de Melo
Gisélia Santos de Melo
Secretaria Regional de Licitações
CODEVASF – 8ª SR