

TRANSMISSÃO DE FAX - 8ª SR

DATA 13/04/2018	QUANT. DE PÁGINAS 01	FAX Nº: 003-2018-8ª/SL
EMISSOR: CODEVASF - 8ª SL	TEL. EMISSOR (098) 3198-1341	FAX EMISSOR (098) 3268-4149
DESTINATÁRIO LICITANTES/INTERESSADOS	TEL. DESTINATÁRIO	FAX DESTINATÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018-8ªSR**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02**

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF-8ªSR, por intermédio da sua 8ª Secretaria Regional de Licitações, comunica às licitantes interessadas o pedido de esclarecimento referente ao edital nº 01/2018, bem como suas respostas.

Pedido de Esclarecimento 02:

Sobre o edital do PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018-8ªSR, PROCESSO N.º 59580.000596/2017-63.

Pergunta:

Solicita esclarecimentos sobre a planilha de formação de preços presente no EDITAL N° 001/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP.

Item 2.9 - Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço em Tubo PVC Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca (Para poços de até no máximo 80m de profundidade).

Corrigir: a quantidade de 15.000m para 5.000m.

Resposta:

A quantidade de 15.000 m prevista a ser executada está correta..

Pergunta:

Realização de Perfilagem geofísica do poço em conformidade com a NBR 12244.? Qual o tipo de perfilagem geofísica?

Resposta:

Serão exigidas as técnicas usualmente utilizadas no mercado, que permitam o registro mecânico ou fotográfico do perfil interno do poço.

Informamos ainda que o processo se encontra à disposição para consulta na sala da Secretaria Regional de Licitações - 8ªSL, na Avenida Alexandre de Moura, nº 25 – Centro, São Luís – MA.

Gisélia Santos de Melo
Gisélia Santos de Melo
Secretaria Regional de Licitações
CODEVASF – 8ª SR