



NOTAS:

01 - A laje pré-fabricada deve ser posicionada com vigotas paralelas a direção do menor vão da edificação;

02 - Os blocos cerâmicos devem ter tensão de compressão maior que 4,0 MPa;

03 - Canaletas e caixas (internas e externas) de passagem de eletrodutos e cabos devem ser executadas antes da concretagem do piso e das calçadas.

01	EMISSION FINAL		ANA	DANTAS	DANTAS	17/07/2017
seção	reservatório		reservatório	verificação	aprovação	DATA

CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
Vinculada ao Ministério da Integração Nacional – MI

REABILITAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS
PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME

TÍTULO DO DESENHO				UNIDADE	
ABRIGO DOS PAINÉIS - EB 09				4º/GRD/UEP	
PROJETO ARQUITETÔNICO				PROJETISTA/DESENHISTA	
PLANTAS, CORTES E DETALHES				ANA RITA	
NOME DO ARQUIVO	DATA	ESCALA	PRONCHIA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	
PB_BIM_ARQ_EB_09_R1.dwg	07/2017	INDICADA	10/11		