

## COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:

SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL

NÚMERO:

187/2017

DATA:

01/11/2017

DESTINATÁRIO:

LICITANTES DO EDITAL Nº 14/2017

E-MAIL:

licitacao@codevasf.gov.br

TELEFONE:

(61) 2028-4619

ASSUNTO:

ESCLARECIMENTOS

DESCRIÇÃO:

EM REFERÊNCIA AO **EDITAL 14/2017 – CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO** - QUE TEM POR OBJETO A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DA 1ª ETAPA DO CANAL DO SERTÃO BAIANO-CSB, COMPREENDENDO O TRECHO COMUM DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO SALITRE-PIS, ENTRE O RC-500 E O RC-800, NUMA EXTENSÃO DE 20 KM, SEGUINDO ATÉ O KM 168 DO CSB, TOTALIZANDO 188 KM, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O SUPRIMENTO HÍDRICO PARA AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO SALITRE, TOURÃO/POÇÕES, ITAPICURU E JACUIPE E O MUNICÍPIO DE UAUÁ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, ESCLARECEMOS:

**QUESTIONAMENTO 1** : DE ACORDO COM O ITEM 5.3.5 DO TR: “OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS SUBITEM 5.3.2 A 5.3.4 ESTÃO DISPONÍVEIS NO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CODEVASF, PARA CONSULTA, PODERÃO SER REPRODUZIDOS, CABENDO O ÔNUS DE REPRODUÇÃO AOS INTERESSADOS”.

ENTRETANTO, O DOCUMENTO “5.3.3.E) MODELAGEM DE PPP DO PERÍMETRO IRRIGADO DO SALITRE, ELABORADO PELO CONSÓRCIO PROJETEC/PLENA, NOVEMBRO DE 2013”, EM VISITA REALIZADA A BIBLIOTECA, EM 24/10/2017, O MESMO NÃO SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO.

COMO ATÉ A PRESENTE DATA, O DOCUMENTO AINDA NÃO SE ENCONTRA NO SITE, SOLICITAMOS A FINEZA DE SER DISPONIBILIZADO. A SUA IMPORTÂNCIA ESTÁ RELACIONADA AO EXPOSTO NO ITEM “2.2. VAZÕES ADOTADAS” DO DOCUMENTO Nº AP0-RF-1142.00-V3-T1-R00 DO ANTEPROJETO:

EM NOVEMBRO/2013 FORAM CONCLUÍDOS ESTUDOS QUE FORAM REALIZADOS PARA A CODEVASF PELO CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC, QUE OBJETIVARAM A ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DAS ETAPAS 3, 4 E 5 DO PERÍMETRO IRRIGADO DO SALITRE – PIS CONCLUÍRAM QUE AS DEMANDAS ATUALMENTE PREVISTAS PARA O PERÍMETRO IRRIGADO DO SALITRE CORRESPONDEM A 35,07 M3/S, SENDO INFERIORES ÀS PREVISTAS NO PROJETO ORIGINAL, COM VALOR DE 41,91 M3/S, HAVENDO, PORTANTO, UMA POSSIBILIDADE DE OFERTA EXCEDENTE DAS UNIDADES ATUALMENTE IMPLANTADAS DO PERÍMETRO (REFERENTES À ETAPA 1) DE 6,84 M3/S, EM FUNÇÃO: DA REDUÇÃO DAS ÁREAS A SEREM IRRIGADAS, DA

NÃO IRRIGABILIDADE DOS SOLOS ANTERIORMENTE PREVISTOS, ALÉM DE OUTROS FATORES, COMO AS CULTURAS E SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO QUE FORAM NO MODIFICADOS NO REFERIDO ESTUDO.

PARA O DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES PREVISTAS ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE COMPENSAÇÃO RC-500 E RC-800 DO PERÍMETRO IRRIGADO DO SALITRE - PIS, FORAM ADICIONADAS À DEMANDA OBTIDA PARA O CSB AS DEMANDAS DEFINIDAS PARA OS DIVERSOS TRECHOS DO SALITRE, APÓS A REFORMULAÇÃO DAS VAZÕES DESENVOLVIDA PELO CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC. OU SEJA, AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SERVIRAM PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO NO QUE SE REFERE ÀS UNIDADES SITUADAS NA ÁREA DO PIS, AONDE ESTÃO PREVISTAS AS TRÊS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E TRÊS RESERVATÓRIOS DE COMPENSAÇÃO.

ASSIM EM VISTA DO EXPOSTO, ENTENDE-SE COMO ALTAMENTE RELEVANTE, A DISPONIBILIZAÇÃO DE TAL DOCUMENTO PARA TODAS AS LICITANTES, NO SENTIDO DE ASSEGURAR ISONOMIA DO CONHECIMENTO PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS.

APROVEITANDO O ENSEJO, SOLICITA-SE O ADIAMENTO DA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

**RESPOSTA 1:** O DOCUMENTO MENCIONADO NO SUBITEM 5.3.3, ALÍNEA “e” DO TERMO DE REFERÊNCIA, ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA CONSULTA, PELA INTERNET, PODENDO SER CONSULTADO CONFORME ORIENTA O COMUNICADO 158/17, DATADO DE 28/09/2017, DISPONIBILIZADO NO SITE DA CODEVASF.

**QUESTIONAMENTO 2:** NO ITEM “2.3. PLANO DE IMPLANTAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DAS BOMBAS DAS NOVAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO SALITRE NO TRECHO A IMPLANTAR (RC-500 AO RC-800)” do documento nº AP0-RF-1142.00-V3-T1-R00 do Anteprojeto, cita as ÁREAS DA FAO DESTINADAS AOS RIBEIRINHOS DO RIO SALITRE COM VAZÃO TOTAL DE 2,80 M<sup>3</sup>/S, CONSTANDO NOS DESENHOS DO ANTEPROJETO APENAS AS INDICAÇÕES DE TRÊS DE DERIVAÇÕES COM VAZÕES DE 0,85 M<sup>3</sup>/S, 0,70 M<sup>3</sup>/S E 1,25 M<sup>3</sup>/S.

NA DOCUMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA, NÃO FORAM OBSERVADAS INFORMAÇÕES SOBRE ESSES ATENDIMENTOS. SOLICITA-SE O FORNECIMENTO DE ESTUDOS QUE TENHAM SIDO DESENVOLVIDOS REFERENTES A ESSAS ÁREAS/ ATENDIMENTOS, JÁ QUE O PROJETO A SER DESENVOLVIDO DEVERÁ ATENDER TAIS REQUISITOS. CONSIDERA-SE RELEVANTE TAIS INFORMAÇÕES, JÁ QUE REPRESENTAM 23,3 % DA VAZÃO MÁXIMA TOTAL DE 12,01 M<sup>3</sup>/S NA SAÍDA DO RC 500 ADICIONAL A DO TRECHO DO CSB COMUM AO PIS INFORMADA NO ANTEPROJETO.

**RESPOSTA 2:** O ATENDIMENTO A ÁREA FAO E AOS RIBEIRINHOS DO RIO SALITRE FORAM PREVISTOS NOS ESTUDOS DE VIABILIDADE NO PROJETO BÁSICO DE IRRIGAÇÃO SALITRE.

TODOS OS ESTUDOS PRÉVIOS QUE POSSIBILITAM A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA  
ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONNSULTA.

---

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:**

**JOSÉ CARLOS DINIZ**

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL