


MATERIAL FILTRANTE		
Número	Especificação	Altura(cm)
01	Antracito	50
02	Areia	25
03	Pedregulho tamanho entre 12,7 e 19 mm	5
04	Pedregulho tamanho entre 6,35 e 12,7 mm	5
05	Pedregulho tamanho entre 3,2 e 6,35 mm	5
06	Pedregulho tamanho entre 2,0 e 3,2 mm	5
07	Pedregulho tamanho entre 3,2 e 6,35 mm	5
08	Pedregulho tamanho entre 6,35 e 12,7 mm	5
09	Pedregulho tamanho entre 12,7 e 19 mm	20

REV. N°	DISCRIMINAÇÃO	VISTO	APROV.	DATA
00	EMISSÃO INICIAL			JUN/19

SEDEC - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL



PROJETO BÁSICO - ADUTORA DE CURIMATÁ

ETA - FILTROS: DETALHE CAMADA FILTRANTE  
CORTE INTERNO

Resp. Técnico: Eng Civil Cicero Andrade Neiva  
Crea: 1915901790

Escala: INDICADA

Desenho: 003

Data: JUNHO/2019

Planta: 01/01

Arquivo (.dwg): 003\_SAO\_CURIMATA\_FIL\_DET\_OCH.dwg

Tipo: OCH