



PLANTA BAIXA
ESCALA - 1/50

- CONVENÇÕES
- TERRENO NATURAL
 - CONCRETO ARMADO
 - ESCAVAÇÃO
 - BRITA

HIDROMECAÂNICO											
ITEM	MAT.	PN	DN	dn	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				COMPRIM. (mm)	QUANT.
1	FaFo	10	400	—	—	Orivo com flanges				—	—
2	FaFo	10	400	400	T05AV10	Toco com flanges e abas de vedação				700	1
3	FaFo	10	400	—	—	Tubo flangeado				2850	1
4	FaFo	10	400	400	TFF10	Tê com flanges				—	7
5	FaFo	10	400	—	—	Tubo flangeado				1300	2
6	FaFo	10	400	—	—	Tubo flangeado				2800	2
7	FaFo	10	400	—	FC10	Flange cego				—	3
8	FaFo	10	400	400	T0F10	Toco com flanges				250	6
9	FaFo	10	400	—	R23AFV10	V. gaveta c/ flanges e cunha de borracha c. curto c/ volante				—	5
10	FaFo	10	400	—	—	Junta de desmontagem travada axialmente				—	6
11	FaFo	10	400	300	REFF10	Redução com flanges excêntrica				—	3
12	FaFo	10	400	300	RFF10	Redução com flanges concêntrica				—	3
13	FaFo	10	400	—	C90FF10	Curva 90° com flange				—	6
14	FaFo	10	400	400	T0F10	Toco com flanges				500	12
15	FaFo	10	400	—	—	Tubo flangeado				780	3
16	FaFo	10	400	—	C90OFF10	Curva 90° com pê				—	3
17	FaFo	10	400	—	VBFT0WCV	Válvula borboleta flangeada AWWA – Mec. C posição 1				—	3
18	FaFo	10	400	—	—	Tubo flangeado				3500	1
19	FaFo	10	400	—	—	Válvula de retenção com portinhola dupla				—	1
20	FaFo	10	400	—	—	Tubo com flange e ponta				2300	1
21	FaFo	10	400	—	C90UGS	Curva 90° com bolsa JGS				—	1
22	FaFo	10	400	—	—	Tubo com flange e ponta				1300	2
23	FaFo	10	400	—	—	Macromedidor de vazão eletromagnético				—	1

ACESSÓRIOS

DN	PN	TIPO DE PARAFUSO (dimensões em milímetros)						PARAFUSOS			ARRUELAS		
		FLANGE	DIM	JTE	DIM	JM	Ø	TIPO	DIM	TOTAL	PN	DN	TOTAL
300	10	36	20x90	-	-	-	-	FLANGE	20x90	36	10	400	71
400	10	1096	24x100	-	-	-	-	FLANGE	24x100	1096	10	300	3

INFORMAÇÕES CONJUNTOS MOTOR-BOMBAS

BOMBAS	SUÇÇÃO	RECALQUE	ROTACÃO	ROTACÃO	QUANT.
B1	300	300	1.760	40	03

REV	Nº	DISCRIMINAÇÃO	VISTO	APROV.	DATA
00	EMISSÃO INICIAL				JUN/19

SEDEC - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL



PROJETO BÁSICO - ADUTORA DE CURIMATÁ

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EELF: OBRA CIVIL E HIDROMECAÂNICO
PLANTA BAIXA

Resp. Técnico: Eng Civil Cleoandro Andrade Nélva Crea: 1915901790	Escala: INDICADA	Desenho: 007
	Data: JUNHO/2019	Planta: 01/03
Arquivo (.dwg): 007_SAD_CURIMATA_EELF_OCH.dwg	Tipo: OCH	