

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	121/2018	16/07/2018
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL 14/2018		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTOS		
DESCRIÇÃO:		

RESPONDENDO AOS QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO **EDITAL Nº 14/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO** - QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS COMPLEMENTARES QUE COMPORÃO AS REDES DE PRESSURIZAÇÃO DOS LOTES DE PEQUENOS COLONOS DO PROJETO PONTAL SUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA NO ESTADO DE PERNAMBUCO-PE, OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, **ESCLARECEMOS:**

QUESTIONAMENTO 1 :

ITEM 01 SOLICITA: "TUBO PVC DEFOFO PONTA/BOLSA DN 100 PN 1,25 MPA" – PERGUNTA: PODEMOS OFERTAR "TUBO PVC DEFOFO DA LINHA IRRIGA PONTA/BOLSA DN 100 PN 1,25 MPA"?

RESPOSTA:

SERÃO ACEITOS TUBOS QUE ATENDAM AO PREVISTO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL 14/2018, ISTO É, SUPOSTAR PRESSÕES DE 1,25Mpa, SER COMPATÍVEL NA MONTAGEM COM PEÇAS DE FoFo (DEFoFo), DIÂMENTRO NOMINAL DE 100 MM, ATENDER A NORMA BRASILEIRA RELACIONADA A TUBOS DE PVC E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA ESPECIFICAÇÃO QUE TRATA DE TUBOS DE PVC.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

LUCIANITA RIBEIRO DAYRELL
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL
