

COMUNICAÇÃO EXTERNA**REMETENTE:**

SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL

NÚMERO:

62/2020

DATA:

25/06/2020

DESTINATÁRIO:

CIRCULAR - EDITAL Nº 06/2020

E-MAIL:

licitacao@codevasf.gov.br

TELEFONE:

(61) 2028-4619

ASSUNTO:

ESCLARECIMENTOS - EDITAL Nº 06/2020

DESCRIÇÃO:

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 06/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO – QUE TEM POR OBJETIVO O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS, PEÇAS ESPECIAIS, GRADES, TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, PVC E PRFV, HIDRÔMETROS, VÁLVULAS E VENTOSAS QUE COMPORÃO AS ADUTORAS, AS TOMADAS D'ÁGUA DOS LOTES IRRIGADOS E ESTAÇÕES E BOMBEAMENTO DA FASE 2 DA ETAPA 1 PARA O PROJETO DO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 6 GRUPOS E 2 ITENS.

PERGUNTA I:

COM RELAÇÃO AO GRUPO 06 - TUBOS PRFV, PRECISO SABER ALGUMAS INFORMAÇÕES:

QUAL A RIGIDEZ?

SE É PARA ÁGUA OU ESGOTO?

QUAL A TEMPERATURA?

RESPOSTA I:

QUAL A RIGIDEZ? SN 5000


SE É PARA ÁGUA OU ESGOTO? AGUA BRUTA

QUAL A TEMPERATURA? 25 A 31°C.

PERGUNTA II:

ESCLARECIMENTO ITEM 27

SOLICITO ESCLARECIMENTO COM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO A SER OFERTADO.

RESPOSTA II:AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE DO ITEM 27 CONSTAM NOS ANEXOS II E IV, DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - TR E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DISPONÍVEL NO SITE DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR.**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:**
RENATO ISACKSSON

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL

End.: SGAN Q. 601 Conj. I – Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70830-901 – BRASÍLIA –DF

CNPJ Nº: 00.399.857/0001-26

Tel.: (61) 2028- 4619/ (61) 2028 – 4520/ (61) 2028-4724

Site: www.codevasf.gov.br email: licitacao@codevasf.gov.br