



ENGE CORPS
corpo de engenheiros consultores

CONTRATO Nº 30/2007

Projeto de Integração do Rio São Francisco

Projeto Executivo - Lote A

ATO - Nota de Obra

1210-NT0-1305-30-05-001-R00


Assunto: AQUEDUTO LOGRADOURO
RETIRADA DE CIMBRAMENTO

data: 20/05/10

Anotações:

A ENGE CORPS informa através desta Nota de Obra que, o cimbramento da parte superior dos contrafortes do aqueduto Logradouro (vigas superiores de seção 35 cm x 70 cm e 50 cm x 70 cm) poderá ser retirado após 10 dias, a contar da data de concretagem, ou seja, quando concreto utilizado atingir cerca de 80% de sua resistência de projeto (35 MPa).

Croqui



Responsável: LUÍS HONORATO F. MOURARIA

Recebido em 20/05/10
SONDOTÉCNICA
Ass: 12:24.