

Anotações:

A ENGE CORPS apresenta através desta Nota de Obra, as adequações na armadura do aqueduto Logradouro conforme listado e figuras anexas:

1. O projeto da armadura do Aqueduto Logradouro está apresentado nos desenhos:
 - 1410-DEP-1305-30-05-001-R04: Armadura - Planta, Cortes Típicos e Detalhes da Laje de Fundo
 - 1410-DEP-1305-30-05-002-R04: Armadura - Armadura das Paredes e Longarina Superior
 - 1410-DEP-1305-30-05-003-R04: Armadura - Cortes e Detalhes
 - 1410-DEP-1305-30-05-004-R05: Armadura - Corte T, Detalhes e Lista de Ferros
2. A posição N10 da armadura deverá ser engarrafada, internamente à seção, somente nas regiões próximas aos enrijecedores. Nas demais regiões ao longo das paredes, manter o cobrimento próximo a 5,0 cm. Os detalhes correspondentes estão apresentados nas Figuras 1 e 2, anexas a esta Nota de Obra.



Recebido em: 22/03/2010
SOMATECNICA
16:05

Anotações:




Figura 1




Figura 2



CONTRATO Nº 30/2007

Projeto de Integração do Rio São Francisco

Projeto Executivo - Lote A

ATO - Nota de Obra

1210-NT0-0025-R00

Assunto: AQUEDUTO LOGRADOURO - 1305
ADEQUAÇÃO DE ARMADURA

data: 22/03/10

Anotações:

Croqui

Responsável: LUÍS HONORATO F. MOURARIA