

PLANTA
ESCALA 1/2000



	PV1	PV2	PV3	PV4	PV5	PV6	PV7	PV8
COTA DO TERRENO	565.510	564.328	563.960	563.198	562.559	560.369	560.932	560.900
COTA DE SOLEIRA	564.560	563.378	563.010	562.248	561.609	559.419	559.248	559.219
PROFUNDIDADE (m)	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.68	1.68
EXTENSÃO (m)	53.78	48.94	67.68	23.33	26.89	37.79	6.57	
DIÂMETRO (mm) / MATERIAL	DN 150 / PVC RIGIDO JEI – NBR 7362							

PERFIL
ESCALA Hor.=1/2000
Vert.=1/200

LEGENDA:

- REDE COLETORA PROJETADA
- EMISSÁRIO PROJETADO
- COLETOR TRONCO PROJETADO
- LIMITE DE SUB-BACIA
- INTERCEPTOR
- CERCA
- CURVA DE NÍVEL MESTRA
- CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA
- PV– POÇO DE VISITA
- PV C/ DEGRAU
- PV C/ TUBO DE QUEDA

Nº PV — COTA DO TERRENO / COTA DO PROJETO — PROFUNDIDADE — TRECHO — COMPRIMENTO–DIÂMETRO–DECLIVIDADE — Nº PV — COTA DO TERRENO / COTA DO PROJETO — PROFUNDIDADE

NOTAS
1 – DIÂMETRO NÃO COTADO = 150mm

ARTICULAÇÃO:

REVISÕES

Nº	NATUREZA DA REVISÃO	DATA	APROVO
00			
01			
02			
03			
04			
05			

CODEVASF

ELABORADO POR:
KL ENGENHARIA

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

OBRA:
PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OUROLÂNDIA - BA

ASSUNTO:
PROJETO HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL
COLETOR TRONCO CT-05
PLANTA BAIXA E PERFIL

ENG. JOSÉ CÉLIO A. OLIVEIRA JR.	CREA 13.886/D – CE	DATA: ABRIL/2009
ENG. MARCELO SILVA PEIXOTO	CREA 39.785/D – CE	ESCALA: Hor.=1/2000 Vert.=1/200
ENG.	CREA	ARQUIVO: 009–OUR–RED–HID–08–R0.dwg